



## Vizualizare anunt

PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1017486

TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

DATA CREARE: 13.06.2018 12:51

DATA PUBLICARE: 13.06.2018 12:56

### DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA CIF: 4208528

Adresa: Strada Aradului, Nr. 2 Tara: Romania

Tel: +40 259401400 Fax: +40 259268862 E-mail: achizitii@itpforadea.ro Punct(e) de contact: Daniela Mateas In atentie: : Daniela Mateas

### ANUNT

Denumire contract:

Grup electrogen automatizat 130 KVA

Data limita depunere oferta:  
22.06.2018 23:59

|                  |                  |                                 |                   |                               |
|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Tip anunt:       | Tip contract:    | Cod si denumire CPV:            | Valoare estimata: | Caiet de sarcini:             |
| <u>Cumparari</u> | <u>contract:</u> | <u>31121100-1 - Grupuri</u>     | <u>52.941,00</u>  | <b>Caiet de sarcini si</b>    |
| <u>directe</u>   | <u>Furnizare</u> | <u>electrogene cu motor cu</u>  | <u>RON</u>        | <b>specificatii tehnice -</b> |
|                  |                  | <u>aprindere prin compresie</u> |                   | <b>Grup electrogen</b>        |
|                  |                  | <u>(Rev.2)</u>                  |                   | <b>automatizat 130</b>        |
|                  |                  |                                 |                   | <b>KVA.PDF</b>                |

Descriere contract:

Obiectul achiziției directe îl constituie furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unui grup electrogen automatizat 130 KVA (1 Cpl), pentru a asigura furnizarea energiei electrice în cazul întreruperii curentului electric din rețeaua națională, necesară asigurării funcționării optime a aparatelor și echipamentelor electrice în exploatare la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, conform Caietului de sarcini nr.1176906/12.06.2018 și a specificațiilor tehnice anexate anunțului de publicitate.

Conditii referitoare la contract:

Oferta se va depune conform caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate anunțului de publicitate. Propunerea financiară se elaborează în lei fără TVA, cu două zecimale. Valabilitate ofertă: minim 30 zile. Livrarea produsului se va face la sediul I.T.P.F. Oradea, în maxim 30 de zile de la comandă, dar nu mai târziu de data de 27.07.2018. Cheltuielile privind transportul, montajul (echiparea grupului furnizat utilizând cablurile existente), punerea în funcțiune, instruirea personalului de exploatare și reviziile pe perioada de garanție, la sediul beneficiarului, vor fi incluse în preț ofertat; Nu se plătesc costuri suplimentare. Plata produselor se va face prin O.P. în maxim 60 de zile de la data primirii facturii, prin cont de trezorerie.

Conditii de participare:

Cerințele impuse prin caietul de sarcini și specificațiile tehnice sunt minimale. Ofertele vor fi luate în considerare numai dacă respectă cel puțin cerințele minimale prevăzute în Caietul de sarcini și Specificațiile tehnice, ceea ce presupune că se acceptă ca propunerea tehnică să asigure un nivel calit



ativ superior al produselor oferitate. Oferta se va transmite la adresa de e-mail: achizitii@itpforade  
o până cel târziu la data de 22.06.2018, inclusiv.

12:58:09 | RO | EN |

Criterii de atribuire:

prețul cel mai scăzut



Informații suplimentare:

**Vizualizare anunt**

- Finalizarea achiziției se va face în SICAP prin intermediul catalogului electronic. Ofertantul declarat  
castigator are obligația postării produselor în Catalogul electronic pe <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>, iar autoritatea contractantă are obligația comandării acestora. - Caietul de sarcini și specificații  
le tehnice, se pot obține din SICAP accesând <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> sau accesând, <http://www.politiadefrontiera.ro/ro/oradea/n-inspectoratul-teritorial-oradea-informaii-de-interes-public-achizitii-publice-105/> sau ca urmare a unei solicitări scrise transmise prin e-mail: [achizitii@itpforadea.ro](mailto:achizitii@itpforadea.ro). - Persoana de contact: BOȚA CRISTIAN – Compartiment Marketing-Achizitii – 0259/401400.

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



INSPECTORATUL TERITORIAL AL  
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ORADEA



NESECRET

Oradea

Nr. 1176906

din 12.06.2018

Exemplar nr. 1 / 2

**A P R O B**  
**INSPECTOR ȘEF**

*Chestor de poliție*

**BONDAR MARIN**



**DE ACORD, ROG APROBAȚI**  
**ADJUNCT AL ȘEFULUI INSPECTORATULUI**

*Comisar șef de poliție*

**PARASCA - MARC RADU**

**CAIET DE SARCINI**  
**GRUP ELECTROGEN AUTOMATIZAT 130 KVA**

**COD CPV 31121100-1 - Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin compresie**

**1. CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI**

Caietul de sarcini constituie ansamblul criteriilor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

**Propunerea tehnică va cuprinde un comentariu, articol cu articol, în format tabelar pe 2 coloane, care trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței acestuia cu specificația tehnică, anexă la caietul de sarcini.**

**Ofertantul va prezenta:**

- o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice și funcționale ale produsului;
- termenul (graficul) de livrare;
- perioada de garanție acordată produsului de la data punerii în funcțiune.

**2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE**

2.1. Achiziționarea unui grup electrogen automatizat 130 KVA care va asigura furnizarea energiei electrice în cazul întreruperii curentului electric din rețeaua națională, necesară asigurării funcționării optime a aparatelor și echipamentelor electrice în exploatare la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea.

3. **EXIGENȚELE MINIME** pe care trebuie să le îndeplinească grupul electrogen automatizat 130KVA, care face obiectul achiziției publice, sunt conform specificațiilor tehnice prezentate în **Anexa 1** cu nr. de înregistrare 1176652 / 15.05.2018.

## 4. CONDIȚII DE LIVRARE, RECEPȚIE ȘI GARANȚIE

### 4.1. Condiții generale

Condițiile generale și specifice de natură tehnică ale grupului electrogen automatizat 130 KVA sunt cele menționate în specificația tehnică. Prevederile caietului de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minim de cerințe tehnice ce trebuie respectate de grupul electrogen automatizat 130KVA. Vor fi luate în considerare numai ofertele care îndeplinesc cel puțin cerințele minime prevăzute de Caietul de sarcini.

Grupul electrogen automatizat 130KVA va îndeplini toate condițiile impuse de legislația în vigoare, pentru punerea în funcțiune, la data livrării.

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va completa și semna o declarație separată (sub sancțiunea respingerii ofertei) prin care se obligă să respecte simultan și următoarele condiții:

- a) Grupul electrogen automatizat 130KVA va fi nou;
- b) Ofertantul va pune la dispoziția Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea lista unităților service, acreditate, recomandate și agreate de producătorul/furnizorul de grup electrogen automatizat 130KVA sau de orice organism abilitat de lege, unde personalul de specialitate desemnat să se poată adresa pentru a efectua reviziile tehnice obligatorii și reparațiile pe durata garanției.

### 4.2. Condiții de livrare

Livrarea se va efectua în baza documentelor de însoțire a mărfii. La predarea grupului electrogen automatizat 130KVA, se vor prezenta următoarele documente:

- factură fiscală (semnată și ștampilată);
- manual (instrucțiuni) de utilizare în limba română;
- carnetul / certificat de întreținere/garanție, în limba română;
- certificat de calitate;
- declarație de conformitate;

Aceste documente vor fi puse la dispoziția Beneficiarului la data livrării produsului.

### 4.3. Verificarea calității și recepția grupului electrogen automatizat 130KVA

Conformitatea cu cerințele tehnice va fi verificată, prin intermediul unei comisii tehnice. Comisia va fi formată din specialiști pe linie de administrare patrimoniu imobiliar din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea și vor face verificări în comparație cu cerințele din specificația tehnică.

Recepția cantitativă și calitativă, se va efectua la sediul beneficiarului, din Mun. Oradea, Calea Aradului nr. 2, Jud. Bihor, de către comisia Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, în prezența delegaților producătorului/furnizorului, întocmindu-se un Proces-Verbal pentru grupul electrogen automatizat 130KVA recepționat, document care să evidențieze eventualele lipsuri, deteriorări, defecte etc.

Nu vor fi recepționate de către comisia Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, grupul electrogen automatizat 130KVA livrat cu lipsuri, degradări (inclusiv echipamentele din dotare), iar în această situație producătorul/furnizorul se obligă să repare sau să înlocuiască bunurile lipsă, defectele sau deteriorările, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data recepției, suportând toate costurile aferente.

### 4.4. Condiții de garanție

Garanția se va acorda integral pentru grupul electrogen automatizat 130KVA, exploatat în condițiile specifice, după cum urmează: **Minimum 24 luni de la punerea în funcțiune.**

Perioada de garanție va începe după ce grupul electrogen automatizat 130KVA a fost furnizat și este complet operațional (pus în funcțiune).

**Toate costurile aferente reviziilor tehnice obligatorii, conform prescripțiilor din carnetele service/certificatele de garanție (consumabile, manoperă, control, înlocuiri, reglaje, curățări, lubrefieri, etc), în perioada de garanție vor fi suportate de către ofertant și vor fi executate numai cu personal de specialitate agreat de producător.**

#### 4.5. Condiții tehnice

Cerințele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt minimale.

Ofertele vor fi luate în considerare numai dacă respectă cel puțin cerințele minimale prevăzute de Caietul de sarcini, ceea ce presupune că se acceptă ca propunerea tehnică să asigure un nivel calitativ superior al produselor oferite.

#### 4.6. Instruire

La livrare producătorul/furnizorul va asigura instruirea a 2 (doi) specialiști privind utilizarea grupului electrogen automatizat 130KVA, precum și a modului de întreținere tehnică zilnică și periodică.

**5. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ / BENEFICIAR:** Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, cu sediul în Mun. Oradea, Calea Aradului nr. 2.

**6. CANTITATEA:** Furnizarea 1 (unu) grup electrogen automatizat 130 KVA care va asigura furnizarea energiei electrice în cazul întreruperii curentului electric din rețeaua națională, necesară asigurării funcționării optime a aparatelor și echipamentelor electrice în exploatare la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea.

#### 7. ALTE CONDIȚII:

7.1. Livrarea grupului electrogen automatizat 130 KVA se va face conform contractului de furnizare de produse, în maxim 30 zile de la primirea comenzii de la beneficiar;

7.2. Cheltuielile privind transportul, montajul ( echiparea grupului furnizat utilizând cablurile existente ), punerea în funcțiune, instruirea personalului de exploatare și reviziile pe perioada de garanție, la sediul beneficiarului, vor fi incluse în prețul oferat; Nu se plătesc costuri suplimentare.

Sasiul grupului se va monta pe fundatia de beton armat existentă și va fi fixat rigid de dala de beton prin suruburi, care vor asigura o buna solidarizare a ansamblului. Se vor verifica toate conexiunile elastice ale ansamblului pentru a reduce la minim transmiterea de vibratii la ploturile elastice ale conexiunii sasiu-fundatie. Aerul de combustie va fi curat si proaspat si va fi preluat direct din exterior. Priza de admisie aer va fi amplasata in partea opusa a galeriei de evacuare, pentru o racire normala a radiatorului si ansamblului motor-generator. Cablajul electric va fi flexibil la nivelul motorului. Se va verifica existenta si continuitatea legaturilor elastice intre sasiu si celelalte echipamente electrice din componenta grupului.

7.3. Produsele livrate vor fi însoțite de toate documentele legale conform punctului 4.2 Condiții de livrare.

7.4. Prețurile unitare oferite vor fi exprimate în LEI (fără TVA), compatibile cu cele practicate pe piață și vor rămâne neschimbate pe toată durata de derulare a contractului.

#### 8. CONDIȚII DE PLATĂ

8.1. Plata se va efectua cu ordin de plată în contul furnizorului deschis la Trezorerie, în termen de 60 de zile de la data recepției finale, în baza facturii fiscale în original.

VERIFICAT

(Î) ȘEF BIROU LOGISTIC

Comisar șef de poliție

MATEAȘ DANIELA

ÎNTOCMIT

Compartimentul API

Agent III API

Agent șef adjunct de poliție

LINCAR ANCA

ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



INSPECTORATUL TERITORIAL AL  
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ORADEA



NESECRET  
Oradea  
Nr. 1176652  
din 15.05.2018  
Exemplar nr. 1 / 2

AVIZAT

DIRECȚIA LOGISTICĂ  
Împuternicit DIRECTOR  
Comisar șef de poliție

VOICU ANDREI

APROB

INSPECTOR ȘEF  
Comisar șef de poliție

BONDAR MARIN

DE ACORD, ROG A AVIZA  
ADJUNCT AL ȘEFULUI INSPECTORATULUI  
(pentru logistică)  
Comisar șef de poliție

PARASCA - MARC RADU - CĂTĂLIN

SPECIFICATIE TEHNICĂ

GRUPUL ELECTROGEN AUTOMATIZAT 130 kVA

I. CONDIȚII GENERALE

1.1. DESTINAȚIE

Grupul electrogen va fi destinat pentru furnizarea energiei electrice în cazul întreruperii curentului electric din rețeaua națională, necesară asigurării funcționării optime a aparatelor și echipamentelor electrice în exploatare la sediul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea.

1.2. OMOLOGARE

1.2.1. Grupul electrogen va fi omologat în conformitate cu standardul ISO 8528-1:2005;

1.2.2. Grupul electrogen va fi în concordanță cu toate normele și standardele Europene (CE/42/2006, EC/95/2006, CE/108/2004, EC/14/2000, EN 12100, EN 13857, EN 60204), îndeplinind toate condițiile privind exigențele de performanță și de asigurare a calității.

1.2.3. Grupul electrogen trebuie să fie capabil să furnizeze putere maximă fără proceduri speciale pentru motor sau orice alte componente.

II. CERINȚE MINIME IMPUSE

2.1. CARACTERISTICI TEHNICE GRUP ELECTROGEN

2.1.1. Puterea maximă disponibilă : 130 kVA ( 104 Kw)

- 2.1.2. Combustibil: Motorină
- 2.1.3. Staționar, carcasat / însonorizat pentru montaj la exterior
- 2.1.4. Acumulatori industriali pentru pornire;
- 2.1.5. Turație nominală: 1500 rpm;
- 2.1.6. Tensiune ieșire: 400/230V;
- 2.1.7. Frecvența nominală: 50 Hz;
- 2.1.8. Factorul de putere: 0,8 cos PHI;
- 2.1.9. Motor tip diesel, industrial, în 4 timpi, cu 4, 6, 8, 10, 12 cilindri în linie sau în V, răcire cu lichid, cu regulator de turație mecanic sau electronic, controlat electronic de tabloul de comanda al grupului, echipat cu :
  - 2.1.9.1. pompă și filtru de combustibil;
  - 2.1.9.2. pompă și filtru de ulei;
  - 2.1.9.3. pompă de injecție;
  - 2.1.9.4. senzori de presiune ulei;
  - 2.1.9.5. senzori de temperatura a lichidului de răcire;
  - 2.1.9.6. alternator autoventilat cu regulator electronic de tensiune (AVR) și cu protecție electronică;
  - 2.1.9.7. baterii de acumulatori;
  - 2.1.9.8. radiator industrial cu ventilator;
  - 2.1.9.9. sistem de evacuare a gazelor arse prevăzut cu toba de esapament de tip industrial;
- 2.1.10. Încălzitor motor – pentru pornire ușoară la rece;
- 2.1.11. Tablou automatizare, cu sistem AAR
- 2.1.12. Sistem de pornire electric la 24V, cu baterii de acumulatori și redresor static;
- 2.1.13. Temperatura minimă de lucru: minim - 30°C;
- 2.1.14. Temperatura maximă de lucru: maxim +55°C;
- 2.1.15. Autonomie: minim 8 ore

## 2.2. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- 2.2.1. Grupul electrogen va fi de tip carcasat/insonorizat pentru montaj la exterior;
- 2.2.2. Motorul și generatorul se vor monta pe același șasiu metalic prin intermediul unor sisteme / dispozitive antivibrații;
- 2.2.3. Șasiul de oțel să fie tratat anticoroziv, vopsit în câmp electrostatic cu rezervorul de combustibil înglobat;
- 2.2.4. Cuplajul dintre generator și motor va fi de tip flexibil;
- 2.2.5. Toba de esapament industrială cu atenuator de zgomot și clapetă antiplăoie;
- 2.2.6. Panoul de comanda și control, pentru pornire automată și manuală, va fi echipat cu următoarele instrumente:
  - a) indicator tensiune generator, tensiune rețea, tensiune acumulatori;
  - b) ceas indicator ore de funcționare;
  - c) kW pentru generator;
  - d) frecvența și rotațiile pe minut ale motorului;
  - e) indicator presiune ulei;
  - f) indicator de temperatura motor;
  - g) tensiune încărcare baterie;
  - h) indicator nivel combustibil;

**2.3. ALTE CARACTERISTICI**

- 2.3.1. Rezervor de combustibil dimensionat pentru minim 8 ore de funcționare;
- 2.3.2. Bușon golire rezervor;
- 2.3.3. Uși cu deschidere 180 grade pentru acces facil;
- 2.3.4. Încuietori ușă;
- 2.3.5. Grilaj admisie și evacuare;
- 2.3.6. Protecție împotriva apei;
- 2.3.7. Protecție electronică cu întrerupător general.

**2.4. GARANȚIE:**        minim 24 luni de la punerea în funcțiune.

**ÎNTOCMIT**

**Agent III A.P.I.**

*Agent șef adjunct de poliție*

**LINCAR ANCA**

**VERIFICAT**

**Împuternicit ȘEF BIROU LOGISTIC**

*Comisar șef de poliție*

**MATEAȘ DANIELA**