

Vizualizare anunt

🕒 PUBLICAT 📄 NR ANUNT: ADV1149186 📁 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE 📅 DATA CREARE: 26.05.2020 13:13
📅 DATA PUBLICARE: 26.05.2020 13:14

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA CIF: 4208528

Adresa: Strada Aradului, Nr. 2 Tara: Romania

Tel: +40 259401400 Fax: +40 259268862 E-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro Punct(e) de contact: SERGIU DEM In atentia: : SERGIU DEM

ANUNT

Denumire contract:

Grup Electrogen 65 KVA Staționar

Data limita depunere oferta:

02.06.2020 23:59

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip

contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:

31121100-1 - Grupuri electrogene cu motor
cu aprindere prin compresie (Rev.2)

Valoare
estimata:

33.613,44
RON

Caiet de sarcini:

Caiet de sarcini si
specificatii
tehnice.PDF

Descriere contract:

Obiectul achiziției directe îl constituie achiziționarea unui grup electrogen mobil 65 KVA care va asigura furnizarea energiei electrice în cazul întreruperii curentului electric din rețeaua națională, necesară asigurării funcționării optime a aparatelor și echipamentelor electrice în exploatare la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vârșand.

Condiții referitoare la contract:

Furnizarea 1 (unu) grup electrogen 65 KVA staționar, se va face conform contractului de furnizare, în maxim 20 zile de la primirea comenzii. Nu se plătesc cheltuieli suplimentare privind transportul, descarcarea, amplasarea, montajul, punerea în funcțiune, instruirea personalului de exploatare și revizii pe perioada de garanție. Garanția se va acorda integral pentru grupul electrogen, după cum urmează: minim 24 luni de la punerea în funcțiune și este complet operațional. Nu va fi recepționat de către comisia ITPF Oradea, grupul staționar livrat cu lipsuri, degradări, iar în această situație producătorul/furnizorul se obligă să repare sau să înlocuiască bunurile lipsă sau deteriorate în termen de 15 zile de la data recepției. La predarea grupului se vor prezenta documentele prezentate în caietul de sarcini la punctul 4.2. Condiții de livrare. Livrarea și recepția grupului electrogen se va efectua la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vârșand. Plata se va efectua în termen de 30 de zile de la data primirii facturii fiscale recepției și punerii în funcțiune, cu ordin de plată în contul furnizorului deschis la Trezorerie.

Condiții de participare:

Oferta va conține în mod obligatoriu, propunere tehnică și propunere financiară. Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică. Propunerea tehnică va cuprinde un comentariu, articol cu articol, în format tabelar pe 2 coloane care să asigure posibilitatea verificării corespondenței acestuia cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini cât și cu specificația tehnică. În cadrul propunerii tehnice ofertantul va completa și semna o declarație separată prin care se obligă să respecte simultan următoarele condiții: grupul electrogen va fi nou, ofertantul câștigător va pune la dispoziție ITPF Oradea lista unităților service, acreditate, recomandate și agreate de producător/furnizor pentru a efectua reviziile tehnice obligatorii și reparațiile pe durata garanției, fără costuri suplimentare. Oferta va fi luată în considerare doar dacă respectă cerințele

e minimale ale caietului de sarcini si specificația tehnică. Prețurile vor fi exprimate în lei (fără TVA) cu două zecimale. Valabilitate ofertă: minim 30 zile. Termenul limită de depunere a ofertelor este 02.06.2020 inclusiv.

Criterii de atribuire:

Prețul cel mai scăzut.

Informatii suplimentare:

Vizualizare anunt

Finalizarea achiziției se va face în SICAP prin postarea produselor în Catalogul electronic pe <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>, doar în situația în care ofertantul declarat câștigător deține un cont valabil, iar autoritatea contractantă are obligația comandării acestora. Caietul de sarcini și anexele acestuia, se pot obține din SICAP accesând <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> secțiunea „Publicitate anunțuri”, ori, accesând <https://www.politiadefrontiera.ro/ro/oradea/n-inspectoratul-teritorial-oradea-informaii-de-interes-public-achizitii-publice-105/> sau ca urmare a unei solicitări scrise transmise prin e-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro Persoana de contact: DEM SERGIU – Compartiment Marketing-Achiziții – 0259/ 268 862

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



INSPECTORATUL TERITORIAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ORADEA

NESECRET

Oradea

Nr. 3566858

din 22.05.2020

Exemplar nr. 1 / 2

A P R O B
INSPECTOR ȘEF
Chester de poliție

BONDAR MARIN

DE ACORD, ROG APROBAȚI
ADJUNCT AL ȘEFULUI INSPECTORATULUI
Comisar șef de poliție

PARASCA – MARC RADU



CAIET DE SARCINI
GRUP ELECTROGEN 65 KVA STAȚIONAR
COD CPV 31121100-1 - Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin compresie

1. CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI

Caietul de sarcini constituie ansamblul criteriilor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Propunerea tehnică va cuprinde un comentariu, articol cu articol, în format tabelar pe 2 coloane, care trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței acestuia atât cu cerințele prevăzute în prezentul caiet de sarcini cât și cu specificația tehnică, anexă la caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta:

- o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice și funcționale ale produsului;
- termenul de livrare;
- perioada de garanție acordată produsului de la data punerii în funcțiune.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE

2.1. Achiziționarea unui grup electrogen 65 KVA staționar care va asigura furnizarea energiei electrice în cazul întreruperii curentului electric din rețeaua națională, necesară asigurării funcționării optime a aparatelor și echipamentelor electrice în exploatare la sediul **Sectorului Poliției de Frontieră Vărșand**.

3. **EXIGENȚELE MINIME** pe care trebuie să le îndeplinească grupul electrogen 65 KVA staționar, care face obiectul achiziției publice, sunt conform specificațiilor tehnice prezentate în **Anexa 1** la prezentul caiet de sarcini.

4. CONDIȚII DE LIVRARE, RECEPȚIE ȘI GARANȚIE

4.1. Condiții generale

Condițiile generale și specifice de natură tehnică ale grupului electrogen 65 KVA staționar sunt cele menționate în specificația tehnică. Prevederile caietului de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minim de cerințe tehnice ce trebuie respectate de grupul electrogen automatizat 65 KVA. Vor fi luate în considerare numai ofertele care îndeplinesc cel puțin cerințele minime prevăzute de Caietul de sarcini.

Grupul electrogen 65 KVA staționar va îndeplini toate condițiile impuse de legislația în vigoare, pentru punerea în funcțiune, la data livrării.

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va completa și semna o declarație separată (sub sancțiunea respingerii ofertei) prin care se obligă să respecte simultan și următoarele condiții:

- a) **Grupul electrogen 65 KVA staționar va fi nou;**
- b) **Ofertantul va pune la dispoziția Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea lista unităților service, acreditate, recomandate și agreate de producătorul / furnizorul grupului electrogen 65 KVA staționar sau de orice organism abilitat de lege, unde personalul de specialitate desemnat să se poată adresa pentru a efectua reviziile tehnice obligatorii și reparațiile pe durata garanției, fără alte costuri.**

4.2. Condiții de livrare

Livrarea se va efectua în baza documentelor de însoțire a mărfii. La predarea grupului electrogen 65 KVA staționar, se vor prezenta următoarele documente:

- factură fiscală (semnată și ștampilată);
- manual (instrucțiuni) de utilizare în limba română;
- carnetul / certificat de întreținere/garanție, în limba română;
- certificat de calitate;
- declarație de conformitate;

Aceste documente vor fi puse la dispoziția Beneficiarului la data livrării produsului.

4.3. Verificarea calității și recepția grupului electrogen 65 KVA staționar

Conformitatea cu cerințele tehnice va fi verificată, prin intermediul unei comisii tehnice. Comisia va fi formată din specialiști pe linie de administrare patrimoniu imobiliar din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea și vor face verificări în comparație cu cerințele din specificația tehnică.

Recepția cantitativă și calitativă, se va efectua la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vârșand, Jud. Arad, de către comisia Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, în prezența delegaților producătorului/furnizorului, întocmindu-se un Proces-Verbal pentru grupul electrogen 65 KVA staționar recepționat, document care să evidențieze eventualele lipsuri, deteriorări, defecte etc.

Nu vor fi recepționate de către comisia Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, grupul electrogen 65 KVA staționar livrat cu lipsuri, degradări (inclusiv echipamentele din dotare), iar în această situație producătorul/furnizorul se obligă să repare sau să înlocuiască bunurile lipsă, defectele sau deteriorările, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data recepției, suportând toate costurile aferente.

4.4. Condiții de garanție

Garanția se va acorda integral pentru grupul electrogen 65 KVA staționar, exploatat în condițiile specifice, după cum urmează: **Minimum 24 luni de la punerea în funcțiune.**

Perioada de garanție va începe după ce grupul electrogen 65 KVA staționar a fost furnizat și este complet operațional (pus în funcțiune).

Toate costurile aferente reviziilor tehnice obligatorii, conform prescripțiilor din carnetele service/certIFICATELE de garanție (consumabile, manoperă, control, înlocuiri, reglaje, curățări, lubrefieri, etc), în perioada de garanție vor fi suportate de către ofertant și vor fi executate numai cu personal de specialitate agreat de producător.

4.5. Condiții tehnice

Cerințele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt minimale.

Ofertele vor fi luate în considerare numai dacă respectă cel puțin cerințele minimale prevăzute de Caietul de sarcini, ceea ce presupune că se acceptă ca propunerea tehnică să asigure un nivel calitativ superior al produselor oferite.

4.6. Instruire

La livrare producătorul/furnizorul va asigura instruirea a 2 (doi) lucrători ai beneficiarului privind utilizarea grupului electrogen 65 KVA staționar, precum și a modului de întreținere tehnică zilnică și periodică.

5. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ / BENEFICIAR: Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, cu sediul în Mun. Oradea, Calea Aradului nr. 2.

6. CANTITATEA: Furnizarea 1 (unu) grup electrogen 65 KVA staționar care va asigura furnizarea energiei electrice în cazul întreruperii curentului electric din rețeaua națională, necesară asigurării funcționării optime a aparatelor și echipamentelor electrice în exploatare la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vârșand, Jud. Arad.

7. ALTE CONDIȚII:

7.1. Livrarea grupului electrogen 65 KVA staționar se va face conform contractului de furnizare de produse, în maxim 20 zile de la primirea comenzii de la beneficiar;

7.2. Cheltuielile privind transportul, descărcarea, amplasarea, montajul (echiparea grupului furnizat utilizând cablurile existente), punerea în funcțiune, instruirea personalului de exploatare și reviziile pe perioada de garanție, la sediul beneficiarului, vor fi incluse în prețul ofertat; **Nu se plătesc costuri suplimentare.**

Șasiul grupului se va monta pe fundația de beton armat existentă. Aerul de combustie va fi curat și proaspăt și va fi preluat direct din exterior. Priza de admisie aer va fi amplasată în partea opusă a galeriei de evacuare, pentru o răcire normală a radiatorului și ansamblului motor-generator. Cablajul electric va fi flexibil la nivelul motorului. Se va verifica existența și continuitatea legăturilor elastice între șasiu și celelalte echipamente electrice din componența grupului.

7.3. Produsele livrate vor fi însoțite de toate documentele legale conform punctului 4.2 Condiții de livrare.

7.4. Prețurile unitare oferite vor fi exprimate în lei (fără TVA), compatibile cu cele practicate pe piață și vor rămâne neschimbate pe toată durata de derulare a contractului.

8. CONDIȚII DE PLATĂ

8.1. Plata se va efectua cu ordin de plată în contul furnizorului deschis la Trezorerie, în termen de 30 de zile de la data recepției și punerii în funcțiune, în baza facturii fiscale în original.

ÎNTOCMIT

Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar

Agent de poliție

PAPP SZILARD

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



INSPECTORATUL TERITORIAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ORADEA

Anexa 1

NESECRET

Oradea

Nr. 3566857

din 22.05.2020

Exemplar nr. 1 / 2

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ
GRUP ELECTROGEN 65 KVA STAȚIONAR

I. CONDIȚII GENERALE

1.1. DESTINAȚIE

Grupul electrogen va fi destinat pentru furnizarea energiei electrice în cazul întreruperii curentului electric din rețeaua națională, necesară asigurării funcționării optime a aparatelor și echipamentelor electrice în exploatare la sediul Sectorului Poliției de Frontieră Vărsand.

1.2. CONFORMITATE

- 1.2.1. Grupul electrogen va fi în concordanță cu toate normele și standardele Europene în vigoare îndeplinind toate condițiile privind exigențele de performanță și de asigurare a calității.
- 1.2.2. Grupul electrogen trebuie să fie capabil să furnizeze putere maximă fără proceduri speciale pentru motor sau orice alte componente.

II. CERINȚE MINIME IMPUSE

2.1. CARACTERISTICI TEHNICE GRUP ELECTROGEN

- 2.1.1. Puterea maximă disponibilă (ESP/standby power): minim 65 KVA
- 2.1.2. Combustibil: Motorină
- 2.1.3. Staționar, carcasat / însonorizat
- 2.1.4. Acumulatori industriali pentru pornire;
- 2.1.5. Turație nominală: 1500 rpm;
- 2.1.6. Tensiune ieșire: 400/230V;
- 2.1.7. Frecvența nominală: 50 Hz;
- 2.1.8. Factorul de putere: 0,8 cos PHI;
- 2.1.9. Motor tip diesel, industrial, în 4 timpi, cu 4, 6, 8 cilindri în linie sau în V, răcire cu lichid, cu regulator de turație mecanic sau electronic, controlat electronic de tabloul de comandă al grupului, echipat cu :
 - 2.1.9.1. pompă și filtru de combustibil;
 - 2.1.9.2. pompă și filtru de ulei;
 - 2.1.9.3. pompă de injecție;
 - 2.1.9.4. senzori de presiune ulei;
 - 2.1.9.5. senzori de temperatura a lichidului de răcire;
 - 2.1.9.6. alternator autoventilat cu regulator electronic de tensiune (AVR) și cu protecție electronică;
 - 2.1.9.7. baterii de acumulatori;

- 2.1.9.8. radiator industrial cu ventilator;
- 2.1.9.9. sistem de evacuare a gazelor arse prevazut cu toba de esapament de tip industrial;
- 2.1.10. Încălzitor motor – pentru pornire ușoară la rece;
- 2.1.11. Tablou automatizare, cu sistem AAR
- 2.1.12. Sistem de pornire electric, cu baterii de acumulatori și redresor static;
- 2.1.13. Temperatura minimă de lucru: minim - 20°C;
- 2.1.14. Temperatura maximă de lucru: minim +45°C;
- 2.1.15. Autonomie fără realimentare: minim 8 ore

2.2. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- 2.2.1. Grupul electrogen va fi de tip carcasat/însonorizat pentru montaj la exterior;
- 2.2.2. Motorul si generatorul se vor monta pe acelasi șasiu metalic prin intermediul unor sisteme / dispozitive antivibrații;
- 2.2.3. Șasiul de oțel sa fie tratat anticorozione, vopsit în câmp electrostatic cu rezervorul de combustibil înglobat;
- 2.2.4. Cuplajul dintre generator si motor va fi de tip flexibil;
- 2.2.5. Toba de eşapament industrială cu atenuator de zgomot și clapetă antiploaie;
- 2.2.6. Panoul de comanda și control, pentru pornire automată și manuală, va fi echipat cu următoarele instrumente:
 - a) indicator tensiune generator, tensiune rețea, tensiune acumulatori;
 - b) ceas indicator ore de functionare;
 - c) kW pentru generator;
 - d) frecvența și rotațiile pe minut ale motorului;
 - e) indicator presiune ulei;
 - f) indicator de temperatura motor;
 - g) tensiune încărcare baterie;
 - h) indicator nivel combustibil.

2.3. ALTE CARACTERISTICI

- 2.3.1. Rezervor de combustibil dimensionat pentru minim 8 ore de funcționare;
- 2.3.2. Bușon golire rezervor;
- 2.3.3. Uși pentru acces facil;
- 2.3.4. Încuietori ușă;
- 2.3.5. Grilaj admisie și evacuare;
- 2.3.6. Protecție împotriva apei;
- 2.3.7. Protecție electronică cu întrerupător general.

2.4. GARANȚIE: minim 24 luni de la punerea în funcțiune.

ÎNTOCMIT

Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar

Agent de poliție

PAPP SZILARD

